Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

№, п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	Хим.служба, 85 квартал, 1, Аппаратчик химводоочистки	Повысить освещенность рабочей поверхности (заменить неработающие лампы, увеличить количество светильников общего освещения) (помещения у фильтров, лаборатория)	Создание нормальных условий освещенности	до 01.09.2018 г.	Хим.служба, электроцех	
2	Хим.служба, Совмин, 2, Аппаратчик химводоочистки	Повысить освещенность рабочей поверхности (заменить неработающие лампы, увеличить количество светильников общего освещения) (помещения у фильтров, лаборатория)	Создание нормальных условий освещенности	до 01.09.2018 г.	Хим.служба, электроцех	
3	Хим.служба, ЯНИИСХ, 3, Аппаратчик химводоочистки	Повысить освещенность рабочей поверхности (заменить неработающие лампы, увеличить количество светильников общего освещения) (помещения у фильтров, лаборатория)	Создание нормальных условий освещенности	до 01.09.2018 г.	Хим.служба, электроцех	
4	Хим.служба, ЯГУ-1, 4, Аппаратчик химводоочистки	Повысить освещенность рабочей поверхности (заменить неработающие лампы, увеличить количество светильников общего освещения) (помещения у фильтров, лаборатория)	Создание нормальных условий освещенности	до 01.09.2018 г.	Хим.служба, электроцех	
5	Хим.служба, Чернышевского 60, 5, Аппаратчик химводоочистки	Повысить освещенность рабочей поверхности (заменить неработающие лампы, увеличить количество светильников общего освещения) (помещения у фильтров, лаборатория)	Создание нормальных условий освещенности	до 01.09.2018 г.	Хим.служба, электроцех	

Дата составления: 21.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Трофимов М. М.	01.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный инженер		Малышов С.В.	01.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
первый зам. директора		Григорьев А.А.	01.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
и.о. начальника ООТиПБ		Салова Е.В.	01.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
начальник ОУП		Борисов И.К.	01.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
председатель Профкома		Горохова О.Г.	01.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
начальник хим.службы		Погожева О.Э.	01.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4370		Таран Татьяна Викторовна	21.05.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)